

# Wartung und Pflege von Rauchwarnmeldern

## Grunddaten

Name: \_\_\_\_\_  
Nachname(n), Vorname(n)

Objekt: \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Wohnungsnummer \_\_\_\_\_

Etage  EG  \_\_\_\_OG  DG,  links  Mitte rechts \_\_\_\_\_

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

- Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.
- Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel!
- Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder getauscht werden!
- In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.
- Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.

## Wartungsprotokoll

Bitte entsprechend ausfüllen und/oder ankreuzen

Raum	Anzahl	Hersteller, Modell	Batterie	
			Alkaline	Lithium
Schlafzimmer				
Kinderzimmer				
Flur				
Sonstige				

Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Wartung und Pflege der oben aufgeführten Rauchmelder.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_.201\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift(en)

Bereitgestellt von:

R & W Hausverwaltungen Ettlingen e. K.  
Buhlstr. 18  
76275 Ettlingen  
Telefon: 0 72 43 / 3 95 79  
Telefax: 0 72 43 / 3 95 78  
Internet: [www.rw-hausverwaltungen.de](http://www.rw-hausverwaltungen.de)  
Email: [g.weber@rw-hausverwaltungen.de](mailto:g.weber@rw-hausverwaltungen.de)